

Ratings: 15A - 125V

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!

NOTE: USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE. WITH ALUMINUM WIRE USE ONLY DEVICES MARKED CO/ALR OR CU/AL.

TO INSTALL: Back or side-wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

1. TURN OFF POWER.

2. Remove insulation per "strip gage" on device [approx. 5/8" (1.6 cm)]. Connect per appropriate WIRING DIAGRAM.

NOTE: All receptacles are self-grounding.

Capacidad: 15A - 125V

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/ O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

NOTA: USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE. PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR OR CU/AL.

INSTALACION: El cableado lateral o posterior acepta alambre de cobre o revestido de cobre hasta del #10.

1. DESCONECTE LA CORRIENTE.

2. Pele los cables según la medida dibujada detrás del producto [aprox. 1.6 cm (5/8")]. Conecte según el DIAGRAMA DE CABLEADO apropiado.

NOTA: Todos los receptáculos son auto conectados a tierra.

Valeurs nominales : 15A - 125 V

AVERTISSEMENT : INSTALLER ET UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

REMARQUE : N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE; EN PRÉSENCE DE FIL D'ALUMINIUM, UTILISER SEULEMENT LES DISPOSITIFS PORTANT LA MARQUE CU/AL OU CO/ALR.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE : Les bornes latérales et arrière peuvent accepter des fils de cuivre jusqu'à #10.


1. COUPER L'ALIMENTATION.

2. Dénuder les fils conformément au gabarit de dénudage (strip gage) sur le dispositif [environ 1,6 (0,62 po)]. Installer selon le SCHÉMA DE CÂBLAGE approprié.


REMARQUE : Toutes les prises ont une MALT autonome.




PK-92953-10-02-0A

4700 - NEMA L5-15R


Common feed
Alimentación común
Alimentation commune

4702 - NEMA L5-15R


2 feeds, 1 neutral return
2 Alimentaciones, 1 retorno neutro
2 fils D'Alimentation, 1 fil de retour neutre

4703 - NEMA L5-15R


Split feed
Alimentación separada
Alimentation séparée

4792 - NEMA L5-15R / 5-15R

Common feed
Alimentación común
Alimentation commune

4794 - NEMA L5-15R / 5-15R

2 feeds, 1 neutral return
2 Alimentaciones, 1 retorno neutro
2 fils D'Alimentations, 1 fil de retour neutre

4795 - NEMA L5-15R / 5-15R

Split feed
Alimentación separada
Alimentation séparée